



## Fundação Universidade de Brasília

Secretaria de Infraestrutura

Comissão Permanente de Licitação de Obras

### Esclarecimento 03 - RDC 005/2019

**REFERÊNCIA:** RDC Eletrônico Nº 005/2019 - INFRA/UNB

**OBJETO:** OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO A UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA-UEP/FCE, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEILÂNDIA, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, CEILÂNDIA-DF.

Senhores licitantes,

A respeito do esclarecimento solicitado por empresa interessada no certame, recebido por email em 09/08/2019:

*"(...)*

*Gostaria de solicitar um esclarecimento quanto a licitação de nº 05/2019 - Campus Ceilandia.*

*Questionamento 1 - Gostaria de confirmar qual a especificação do brise Hunter Douglas pois não tem descrito no projeto nem no caderno de especificação.*

*(...)" (sic).*

Considerando que o pedido de esclarecimento versou sobre aspectos técnicos do Edital, o mesmo foi encaminhado para manifestação da área técnica demandante do objeto, a qual se pronunciou nos seguintes termos:

*"(...)*

*informamos que na documentação técnica do projeto consta a especificação abaixo:*

*'Brise em alumínio BR01 em telhas perfuradas MBP-25, 16 furos/cm<sup>2</sup>, esp.0,8 mm, pintura em pó poliéster 50 micra na cor branco aplicado sobre superfície fosfatizada, fixadas em perfis metálicos na cor branco e parafusos bicromatizados Ecocel ou equivalente'.*

*Portanto, observa-se que não há referência ao fornecedor mencionado pelo interessado em participar da licitação.*

*(...)"*

Atenciosamente,

A Comissão.