

Esclarecimento 03 - RDC 05/2018

Senhores licitantes,

A respeito do esclarecimento solicitado por empresa interessada no certame, recebido por email em 01/10/2018:

*"Em relação ao Processo em epígrafe, os tubos e chapas que compõe os insumos para execução do serviço, são galvanizados e pintados?"*

1- A respeito do questionamento, informamos:

- i) Os corrimãos são tubos galvanizados e pintados;
- ii) As chapas que compõem os montantes do guarda-corpo não precisam ser galvanizadas e receberão pintura;
- iii) As mãos-francesas que prendem o corrimão ao guarda-corpo não precisam ser galvanizadas e receberão pintura.

Atenciosamente,

A Comissão.