

Centro de custo: Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Para: INFRA,

Senhor Secretário,

Em atenção ao despacho INFRA (10579274), encaminho manifestação elaborada pela equipe técnica desta Diretoria, com relação ao pedido de esclarecimento técnico 03 (10578767) referente ao **RDC 07/2023**.

No supracitado documento, a empresa solicita esclarecer:

1) Iremos remover toda a camada de regularização? Se não em engano, vi alguma coisa na documentação falando em 4cm de espessura média. Essa espessura não é suficiente para dar 1% de caimento em direção aos ralos. Existem poucos pontos de ralo.

Resposta: Sim, está prevista toda demolição da regularização existente da cobertura, com execução de novo piso para correção de caimentos.

2) Existem duas lajes laterais que são elevadas e possuem um telhado, as mesmas serão impermeabilizadas?

Resposta: Conforme indicado no Edital e na planilha orçamentária foi prevista impermeabilização nas calhas alveolares das coberturas superiores do telhado Norte e Sul.

Portanto, foi prevista a impermeabilização dos alvéolos da calha.

3) Existem algumas infraestruturas de spda e ar condicionado, a remoção e reinstalação serão por nossa conta?

Resposta: Foi prevista a remoção e a reinstalação conforme planilha orçamentária, respectivamente: **REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO. REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO SPDA.**

4) Não foi possível saber em qual área o canteiro de obras será instalado. Não foi possível verificar se há realmente rede de esgoto na área.

Resposta: A locação do canteiro será definida entre o engenheiro residente e a fiscalização no início do serviço. Nas proximidades da BCE existem diversas caixas de esgoto onde as instalações do canteiro poderão ser conectadas.

5) As áreas de recuperação foram mapeadas?

Resposta: Todas as áreas com dano estrutural já foram mapeadas e diagnosticadas

em estudos realizados pela UnB.

Atenciosamente,

Em 20/11/2023.



Documento assinado eletronicamente por **Eleudo Esteves de Araujo Silva Junior, Diretor(a) do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer**, em 28/11/2023, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10584156** e o código CRC **OBA34A69**.

Referência: Processo nº 23106.112497/2021-68

SEI nº 10584156