

RES: PEDIDO DE ESCALRECIMENTO 02 - RDC ELETRONICO 007/2023 - Recuperação estrutural da BCE- Centro Campus Universitário Darcy Ribeiro em Brasília / DF.131223

Sandra <orcamentos@impermeiar.com.br>

Qua, 13/12/2023 14:59

Para:licitacaoinfra@unb.br. <licitacaoinfra@unb.br.>

Cc:orcamentoeng@impermeiar.com.br <orcamentoeng@impermeiar.com.br>

 1 anexos (122 KB)

RE_ PEDIDO DE ESCALRECIMENTO 01 - RDC ELETRONICO 007_2023 - Recuperação estrutural da BCE- Centro Campus Universitário Darcy Ribeiro em Brasília _ DF_.msg;

À

Comissão de licitação

Ref: RDC ELETRONICO 007/2023 – Recuperação estrutural da BCE- Centro Campus Universitário Darcy Ribeiro em Brasília / DF.

Solicitamos esclarecer:

1. Persiste dúvida acerca da resposta do item 03 do esclarecimento anexo, uma vez que a pergunta se refere ao PRÊMIO a ser considerado no caso do SEGURO RISCO DE ENGENHARIA e não seguro garantia conforme resposta da UNB. Solicitamos responder qual o **valor do prêmio** a ser considerado no caso do **SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA?**
2. Favor informar em qual CPU está previsto o custo informado na resposta do item 7 do esclarecimento anexo e transcrita abaixo, pois os itens de impermeabilização não contemplam este serviço.

7. Não identificamos o item 3.3 – REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRICOS E HIDRULICOS na planilha de preços. Favor esclarecer.

RESPOSTA: Os serviços de REVISÃO ELÉTRICA estão contemplados em cada fase de IMPERMEABILIZAÇÃO, AS HIDRÁULICAS NÃO SERÃO NECESSÁRIAS.

3.) na planilha e documentação está previsto remover a camada de regularização – **espessura 4cm** . **Essa espessura de 4 cm não é suficiente para dar 1% de caimento em direção aos ralos. Existem poucos pontos de ralo.** Favor esclarecer.

Att.



Empresa Certificada ISO 9001 e ISO 45001



 Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o **Meio Ambiente**