



## Fundação Universidade de Brasília

Secretaria de Infraestrutura

Comissão Permanente de Licitação de Obras

### Esclarecimento 02 - RDC 005/2019

**REFERÊNCIA:** RDC Eletrônico Nº 005/2019 - INFRA/UNB

**OBJETO:** OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO A UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA-UEP/FCE, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEILÂNDIA, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, CEILÂNDIA-DF.

Senhores licitantes,

A respeito do esclarecimento solicitado por empresa interessada no certame, recebido por email em 06/08/2019, a saber:

*“(…)*

*No projeto arquitetônico e na planilha orçamentária, menciona o brise de fachada,*

*‘Brise em telha perfurada MBP-25, 16 furos por cm<sup>2</sup>, esp. 0,80 mm, pintura eletrostática pó poliéster com 50 micra, cor branca, aplicada sobre superfície fosfatizada, fixada em perfis metélicos brancos e parafusos bicromatizado ecocel.’*

*Porém, quando busco esse tipo de telha, é uma telha galvanizada, conforme foto abaixo. Nunca vimos um brise dessa forma, com telha. É isso mesmo?*

*(…)” (sic).*

Considerando que o pedido de esclarecimento versou sobre aspectos técnicos do Edital, o mesmo foi encaminhado para manifestação da área técnica demandante do objeto, a qual se pronunciou nos seguintes termos:

*“(…)”*

*esclarecemos que o item especificado é uma telha metálica trapezoidal perfurada que será utilizada para promover a proteção solar das fachadas da edificação.*

*(…)”.*

Atenciosamente,

A Comissão.